



МЧС РОССИИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по ЛО»)**

Юридический адрес: улица Оборонная, д. 51,
п. Мурино, Всеволожский район,
Ленинградская область, 188662
Почтовый адрес: Старо-Петергофский пр. д.24,
г. Санкт-Петербург, 190020
тел: 334-53-13, факс: 334-53-13
e-mail: ipl_lo@mail.ru

№ 08.2010 № 179 - 1-13
На № *10/022/01* от *12.08.2010*

Генеральному директору
ООО «Центр «Адмикор»

М.И. Астапович

Митрофаньевское шоссе, д.10,
г. Санкт-Петербург, 198095

В соответствии с пунктом 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. №2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» аккредитацией юридического лица и индивидуального предпринимателя является передача ему в установленном порядке конкретных государственно-властных полномочий.

На основании вышеизложенного ГУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по ЛО», рассмотрев Ваше письмо, сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. №241 устройство для оперативного хранения и раздачи топлива (код ОКП 363144) производства ООО «Центр «Адмикор» не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ответственность о достоверности представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет ООО «Центр «Адмикор».

Срок действия данного письма до 16.08.2011 г., либо до внесения изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ВРИО начальника лаборатории
Государственного учреждения
ст. лейтенант внутренней службы

Е.В. Михайлова